

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“**
ПАНЧЕВО, Змај Јовина 6
Тел.: 013/219-0-300
Број: 01-1322/2014
Датум: 23.05.2014. године

Предмет: Одговори на питања за јавну набавку радова број ЈН А56/2014 – израда пројектно техничке документације и извођење радова на замени дотрајалог гасног котла, комби бојлерима у објекту амбуланте Качарево, по инжињеринг систему

Потенцијални понуђач је поставио следећа питања за јавну набавку из наслова:

1. Да ли постоји техничка документација на којој се види положај гасне котларнице у односу на Дом здравља?
2. Да ли постоји хидрантска мрежа у оквиру Дома здравља? Да ли постоји било каква техничка документација тј. цртежи за ову врсту инсталација?
3. Да ли постоји сагласност МУП-а на локацију гасног прикључка на постојећи КМРС? Ако не постоји да ли је обавеза учесника у тендеру да у цену укључи израду ове пројектно документације и исходовање сагласности на исту?
4. Ако се ради пројектна документација наведена под 1. Потребно је да инвеститор достави техничке услове Србија гаса?
5. Да ли у оквиру цене треба предвидети трошкове за таксе које се плаћају да би се добила сагласност МУП-а на пројектну документацију?
6. Пројектна документација треба, као што је наведено у тендеру, да садржи опис свих радова како би се обезбедио технички пријем од МУП-а Да ли понудом треба обухватити и ове радове?

На постављена питања Наручилац даје следеће одговоре:

1. Не постоји техничка документација на којој се види положај гасне котларнице у односу на Дом здравља.
2. У оквиру Дома здравља Качарево не постоји хидрантска мрежа. Најближе место прикључења је на око 90 метара од објекта.
3. Наручилац нема сазнања да постоји сагласност МУ П-а на локацију гасног прикључка на постојећи КМРС. Обавеза је учесника у тендеру да у цену укључи израду ове пројектно документације и исходовање сагласности на исту.
4. Наручилац ће доставити услове „Србијагаса“.
5. Не треба предвидети трошкове за таксе које се плаћају да би се добила сагласност МУП-а на пројектну документацију.
6. Да, понудом треба обухватити и радове које је неопходно извести како би се обезбедио технички пријем од МУП-а.

Комисија за јавну набавку