

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА  
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“**  
ПАНЧЕВО, Змај Јовина 6  
Тел.: 013/219-0-300  
Број: 01-3435/2014  
Датум: 22.10.2014. године

**Предмет:** Одговор на питање везано за јавну набавку радова број ЈН А96/2014 – инвестиционо одржавање пословног простора у локалу у улици Жарка Зрењанина број 23

Потенцијални понуђач је поставио следеће питање за јавну набавку из наслова:

1. На страни 28-13/40 конкурсне документације (II ЗИДАРСКО БЕТОНСКИ РАДОВИ) тачка 3 – да ли се прави водоводни ормарић и које су његове димензије или водоводни шахт (као што је у опису написано), такође које су његове димензије? Да ли се прави горња плоча и поклопац?

На постављено питање Наручилац даје следећи одговор:

1. Позицијом је предвиђено да се угради метални орман за смештај постојећег водомера са два вентила. Димензије ормана су 650x400x160мм . Врата ормана су застакљена и поседују браву за закључавање.

Комисија за јавну набавку

