

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО
Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6
Број: 01-3749/2015
Панчево, 03.12.2015. године

Предмет: Одговор на питање за јавну набавку радова број ЈН А129/2015 – инвестиционо одржавање пословног простора у улици Марка Краљевића бр. 18 у Панчеву

Потенцијални понуђач је, дана 01.12.2015. године поставио питање везано за јавну набавку из наслова:

1. Колика је дебљина зидова приземља на којима се ради пресецање капиларне влаге ињектирањем (образац предмер и предрачун радова – радови на елиминисању влаге – позиција бр. 5)?

На постављено питање Наручилац даје следећи одговор:

1. Дебљине зидова на којима се ради прецецање капиларне влаге ињектирањем (образац предмер и предрачун радова – радови на елиминисању влаге – позиција бр. 5) су следеће:

Д = 50 см. L = 96,00 м1

Д = 35 см. L = 35,00 м1

Комисија за јавну набавку