

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“
ПАНЧЕВО, Змај Јовина 6**

Тел.: 013/219-0-300

Број: 01-988/2016

Датум: 30.03.2016. године

Предмет: Одговори на питања за јавну набавку услуга број ЈН А3/2016 – је редовно и интервентно одржавање јавног осветљења града Панчева и насељених места града Панчева, за период од 01.06.2016. године до 31.05.2017. године.

Потенцијални понуђач је поставио следећа питања за јавну набавку из наслова:

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС „ бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН обраћамо Вам се са захтевом за додатним информацијама и објашњењима у вези конкурсне документације и припреме понуде по јавној набавци број А3/2016- је редовно и интервентно одржавање јавног осветљења града Панчева и насељених места града Панчева, за период од 01.06.2016. године до 31.05.2017. године.

1. У конкурсној документацији на странама 39, 40, 41 од 54 тачка 2.3. Техничке карактеристике разводних ормана јавног осветљења, захтевали сте у спецификацији материјала за РО ЈО 1, РО ЈО 2, РО ЈО 3, РО ЈО 4, РО ЈО 5, дебљину лима од 2мм, интересује нас да ли можемо да понудимо стандардне димензије произвођача од 1,5мм или се инсистира на димензији од 2мм?
2. Исто тако у опису наводите да је орман са степеном заштите IP54, интересује нас да ли ормани треба да имају кров са надстрешницом, иако није наведено?
3. У спецификацији материјала сте навели да је потребна и брава за закључавање, да ли се односи на тип EB-BS (E-4) или на EB-T333?
4. Спецификација материјала за за РО ЈО 1, навели сте димензије 800x1000x300мм, интересује нас да ли можемо да нудимо стандардне димензије реномираног произвођача 800x1250x250мм или инсинстirate на димензијама из техничке спецификације?
5. Спецификација материјала за РО ЈО 2 и РО ЈО 3, навели сте димензије 600x800x250мм, интересује нас да ли можемо да нудимо стандардне димензије реномираног произвођача 550x800x210мм или инсинстirate на димензијама из техничке спецификације?
6. Спецификација материјала за за РО ЈО 5, навели сте димензије 400x300x200мм, интересује нас да ли можемо да нудимо стандардне димензије реномираног произвођача 400x400x210мм или инсинстirate на димензијама из техничке спецификације?

На постављена питања Наручилац даје следеће одговоре:

1. Дебљина лима разводних ормана је 2мм.
2. Ормани не морају имати надстрешницу.

3. Тип бравице за закључавање није дефинисан.
4. Дате су минималне димензије разводног ормана, могу бити само веће.
5. Дате су минималне димензије разводног ормана, могу бити само веће.
6. Дате су минималне димензије разводног ормана, могу бити само веће.

Комисија за јавну набавку