



**ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И  
УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА“ ПАНЧЕВО**  
Змај Јове Јовановића бр. 6  
Број: 01-3067/2016  
Панчево, 10.10.2016. године

**Предмет: Одговори на питања за јавну набавку радова број ЈН А116/2016 – замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали) у ОШ „Ђура Јакшић“**

Потенцијални понуђачи су, дана 10.10.2016. године поставили питања везана за јавну набавку из наслова:

1. На страни 21/42 конкурсне документације прописали сте:

Тачка 6. Кадровска опремљеност да понуђач мора да има запослено:

Једног инжењера са наведеним лиценцама, два радника зидарске струке, једног радника молерско – фарбарске струке и четири бравара. Као доказ доставља се М образац и Уговор о ангажовању, за браваре се доставља атест за вариоца.

**Питање:**

Молим Вас да образложите зашто сте прописали браваре са атестом за вариоце, а предмет јавне набавке је Замена фасадне столарије. За извођење предметних радова потребни су радници браварске струке, али процес производње алуминијумске и ПВЦ столарије се не врши варењем, већ сечењем екструдираних профила на машини и њиховим спајањем, без коришћења било каквих електро апарата. Молим Вас за појашњење?

2. Да ли се уз понуду прилажу писма о намерама банке за банкарске гаранције које је потребно да се доставе при потписивању уговора?

3. Да ли ће наручилац прихватити као доказ за финансијски капацитет да није био у блокади у последњих 6 месеци од дана објављивања позива за ЈН, изјаву на меморандуму са наведеном интернет страницом где су подаци јавно доступни и одштампаним изводом са интернет странице?

4. Један од услова кадровског капацитета је да имамо и 4 бравара, а као доказ су „М“ обрасци и уговори и атести вариоца. Узимајући у обзир да је предмет јавне набавке израда пвц столарије и да атест вариоца не постоји за ту врсту варења, немогуће је дати такав атест?

5. У делу техничког описа пвц столарије тражите да челична ојачања у штоку буду правоуглог облика попречног пресека 25x30мм. Испитивања статике и носивости свих произвођача профила и металних ојачања су рађена са ојачањима „У“ попречног пресека и она у потпуности задовољавају тражену статистику и носивост. Да ли је прихватљиво метално ојачање „У“ попречног пресека одређене дубине лима?

6. У техничком делу описа пвц столарије тражите да пакет нискоемисионог стакла буде 4x16x4. Да ли је прихватљив атест за прозор који је испитиван са пакетом 4x15x4, узимајући у обзир да и тај пакет задовољава тражени коефицијент проласка топлоте целог прозора не већи од  $U=1,15 \text{ W (m}^2\text{k)}$ ?

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево

На постављена питања Наручилац даје следеће одговоре:

1. У конкурсној документацији је грешком наведено да се за браваре достављају атести за вариоце, те ће Наручилац у том смислу изменити конкурсну документацију.
2. Уз понуду није потребно достављати писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција.
3. Наручилац ће прихватити као доказ за финансијски капацитет да понуђач није био у блокади у последњих 6 месеци од дана објављивања позива за ЈН, изјаву на меморандуму са наведеном интернет страницом где су подаци јавно доступни и одштампаним изводом са интернет странице.
4. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у смислу да за браваре није потребно да имају наведене атесте.
5. Није прихватљиво метално ојачање „U“ попречног пресека одређене дубине лима, због величине самих отвора – искључиво се захтева тражени кутијаста профил 25x30мм.
6. Прихватљива је и варијанта са нискоемисионим стаклом 4x15x4, ако заједно са прозором (комплет) задовољава тражени коефицијент од  $U=1,15\text{ W (m}^2\text{k)}$ .

Комисија за јавну набавку