

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО**

Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6

Број: XI-13-404-76/2017

Панчево године

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде за јавну набавку – Извођење радова на наткривању терасе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, бр. XI-13-404-76/2017

Наручилац је дана 09.06.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењима везаним за Конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке радова – Извођење радова на наткривању терасе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, која гласи:


1. У предмеру у делу грађевинских радова XVI Браварски радови:
 - Ставка 7. Израда и уградња клизних сегментних врата од AL профила без термо прекида ... није дата димензија врата. Да бисмо били у могућности да у оквиру понуде за предметну јавну набавку дамо цену наведених врата молимо вас да нам доставите информацију о димензијама истих.
 - За ставку 3. Израда PVC балконских врата... потребно је објашњење за изглед – шему браварије балконских врата димензија 240x452 cm због величине отвора (да ли постоји комбинација фиксних и покретних делова?)
2. У предмеру у делу електро инсталације:
 - Редни број 2. RO-I-D ком 1 садржи опис у коме се наводи да је потребно дати цену ормана са опремом која је иначе у предмеру наведена појединачно у тачкама од 3-11. Замолили бисмо да појашњење о томе да ли је у наведеном редном броју 2. потребно дати цену комплетног ормана са свим компонентама (од броја 3-11) или само за кућиште ормана, односно, за сваку компоненту појединачно како је и дато у предмеру.
 - У редним бројевима 28. и 29. Који се односе на ребраста инсталациона црева јединица мере је дата у комадима те нам је потребна информација о томе колико је то у метрима дужним. Такође нам је у ставци 28 потребна информација о пречнику истих.

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следеће одговоре:


1. У предмеру у делу грађевинских радова ХИВ Браварски радови:

- **ставка 7.** Израда И уградња клизних сегментних врата од Ал профила без термо прекида.. није дата димензија врата. Да бисмо били у могућности да у оквиру понуде за предметну јавну набавку дамо цену наведених врата молимо вас да нам доставите информацију о димензијама истих.


1.



2.



- за ставку 3. Израда ПВЦ балконских врата.. потребно је појашњење за изглед-
шему браварије балконских врата димензија 240x452 см због величине отвора
(да ли постоји комбинација фиксних и покретних делова?).



2. У позицији 2-11 дају се појединачне цене елемената у орману, а позиција 12 даје укупну цену шемираног, испорученог и монтираног ормана.

Количина за ребрasto црево – позиција 28 је грешком дата у комаду, а треба у метрима. Пречник црева је такав да могу да се провуку УТП каблови.

Комисија за јавну набавку