

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО**  
Панчево, Карађорђева бр. 4  
Број: 01-933/2018  
Панчево, 23.11.2018. године

**Предмет: Одговори на питања везана за јавну набавку радова ЈН А14/2018 – инвестиционо одржавање унутрашњих просторија у згради ЈП „Урбанизам“ Панчево**

Потенцијални понуђач је, дана 22.11.2018. године, поставио питања везана за јавну набавку из наслова:

**1. II ЗИДАРСКИ РАДОВИ**

Позицијом бр. 2 је предвиђена израда хидроизолације унутрашњих зидова и плафона двокомпонентним, паропропусним полимер-модификованим цементним малтером. Да би се ова позиција извела потребно је претходно извршити дерсовање зидова и плафона (што није предвиђено тендером).

2. Позицијом 5 за израду хидроизолације подова је предвиђено два слоја полиетиленске фолије УРСА СЕЦО 500 преко двоструког кондорфлекса Б4. Молимо Вас за појашњење дела који се односи на постављање ПЕ фолије УРСА СЕЦО 500 и њену функцију.

На постављена питања Наручилац даје следеће одговоре:

1. У оквиру позиције бр. 2 се очекује/подразумева и припрема постојећих зидова и плафона у смислу чишћења/дерсовања и сличних радова који су неопходни да би се завршни радови извели квалитетно.
2. У оквиру позиције бр. 5 није потребно постављање два слоја полиетиленске фолије УРСА СЕЦО 500.

Комисија за јавну набавку